TŰZRIADÓ TERV

REMIX RETRO CLUB

1062 Budapest, Teréz körút 55-57.
B-C ép.-1.

Üzemeltető:

Remix Catering Kft.

TŰZRIADÓ TERV

A Tűzriadó Terv rendeltetése és célja:

A Remix Retro Club (továbbiakban: **Remix**) területén előforduló tűzesetek, káresemények gyors, szervezett, pánikmentes oltásának, az élet és vagyon mentés elkészítése, illetve megkezdése.

Készült: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 19 § (1) és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996 (XII.6.)BM rendelet 4.§. (1) bekezdése a Remix tűzvédelmi viszonyainak helyi szabályozására, az előforduló tűz- és káresetek gyors és hatékony felszámolása érdekében.

A létesítmény helye:

1062 Budapest, Teréz körút 55-57 B-C ép.-1.

A belső területekhez tűzoltó gépjárművekkel megközelítési lehetőség:

A Budapest VI. kerület, Eiffel téren keresztül

A Tűzjelzés módja

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- a tűz pontos helyét (címét);
  (A bérlemény címe: 1062 Budapest Teréz Krt. 55. szám alatt Eiffel tér -1. szint.)
- mi ég, milyen terjedelemben;
- mit veszélyeztet;
- emberélet van-e veszélyben;
- a jelző nevét, címét, telefonszámát.

A tűz jelzését követően - illetve azzal egy időben - gondoskodni kell a terület azonnali kiürítéséről.
A tűz észlelőjének a szórakozóhely területén tartózkodókat fel kell szólítania az épület elhagyására, és a szórakozóhely minden kijárathoz irányítót kell küldeni, akik segítik a kiürítést.

A szórakozóhely területén tartózkodókat hangos vezényszavakkal fel kell szólítani a szórakozóhely azonnali elhagyására:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat kell mondani a bérleményi területen a hangosbemondóba:

**Figyelem! Figyelem! Mindenkit felszólítok a club területének azonnali elhagyására!
Az útvonalakat az elhelyezett irányfények, és menekülési útvonal jelző táblák mutatják.
A club elhagyásakor minden kijáratot használjanak.
A ruhatárban leadott ruhákat a kiürítés után visszaadják.**

A kiürítéssel egy időben értesíteni kell az épületben tartózkodókat a tűzriadóról.

A tűz jelzése után a Remix Catering Kft. ügyvezetőjét a jelző személy köteles értesíteni:

Név: **Újhelyi Márió**
Telefonszám: +3620-960-5500

Továbbá értesíteni kell:

Név: _____

Telefonszám: _____

1. Biztonsági terv

A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről című kormányrendelt alapján biztonsági tervet kell készítenie a Remix Catering Kft.-nek a szórakozóhely biztonságos kiürítésére és a szükséges mentési feladatok ellátására.

2. Mentési feladatok

A kijárathoz irányítót kell küldeni, aki a vonuló tűzoltók megérkezésekor a tűzriadó tervet az egység parancsnokának átadja és tájékoztatást ad a tűz helyszínéről, a megtett intézkedésekről, a bérleményi terület helyéről, valamint a tűzoltáshoz szükséges feltételek meglétéről (tűzcsapok, tűzoltó készülékek, eszközök stb.)

A tűzriadó alkalmával minden dolgozó köteles:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíteni,
- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíteni,
- közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében,
- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyni,
- a tűzoltásvezető utasításait követni, illetve végrehajtani.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltásvezető kiérkezéséig (tűzoltóság), a Remix Catering Kft. ügyvezetőjének – illetve a távolléte esetén a legmagasabb pozícióban lévő helyszínen tartózkodó személyének – intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

A mentésnél jelen lévő vezető - a veszélyhelyzet figyelembevételével – határozza meg valós tűz illetőleg tűzriadó gyakorlat esetén a riasztás – mentés – oltás lehetőségeit.
A tűzoltás vezető kiérkezésétől a területen kizárólag a tűzoltás vezető az irányító személy, aki kiérkezése után a további teendőket meg határozza.
A dolgozóknak a veszélyeztetett területek kiürítése, a helyiségek ellenőrzése során úgy kell eljárni, hogy testi épségüket ne veszélyeztessék.

3. Tűz oltásában való közreműködés

A szórakozóhely minden dolgozója köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.
- Szükség esetén gondoskodni kell az épület megfelelően szakaszolt áramtalanításáról – lehetőleg műszaki szakember igénybevételével – gondoskodni kell.
- A tűz oltására a bérlemény területén elhelyezett tűzoltó készülékeket kell felhasználni.
- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.
- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.
- **Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a területet. A terület elhagyásánál a helyiségek ajtóit be kell csukni!**

4. A tűzoltás utáni teendők

- A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik.
- A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni.
- A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.

5. Egyéb feladatok

- Jelen tervet a dolgozókkal ismertetni, és évente legalább egy alkalommal gyakoroltatni kell.
- A tűzriadó terv gyakoroltatásának eredményét írásban (jegyzőkönyvben) rögzíteni kell.
- A tűzriadó tervet naprakészen kell tartani, a naprakészségéért az ügyvezető a felelős.
- Jelen tervben foglaltak be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

6. Tűzoltást segítő információk

Gáz:

A bérleményi területen nincsen gáz, illetve gázelzáró.

Áramtalanítás:

Az áramtalanítást biztosító főkapcsoló a Ruhatár helyiségben került kialakításra.
A menekülési útvonal terv rajzain feltüntetésre került.

Tűzcsap:

A bérleményi területen lévő 3 db fali tűzcsap a menekülési útvonal terv rajzain feltüntetésre került.
A 1 db fali tűzcsap a technikai helyiségben, 2 db a ruhatárak előtti területen található.

Tűzoltó készülék:

A bérleményi területen 6 db tűzoltó készülék található. A menekülési útvonal terv rajzain feltüntetésre került. Egy-egy darab kerület a bárpultokba (összesen 3 db), két darab CO_2 készülék a Technikai helyiségekbe és egy darab a ruhatárba.

Egyéb fontos megjegyzések:

A bérleményi területet két részre osztja egy tűzszakasz határ a ruhatári előtti terület és az 1. terem között. A két tűzszakasz közötti átjárhatóságot egy tűzgátló ajtó biztosítja.

Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói

A keletkezett tűz esetére szervezett belső intézkedések:

- Riasztási feladatok irányítása, végrehajtása
- Mentési feladatok irányítása, végrehajtása, az élet- és vagyon védelmében
- Tűzvédelmi berendezések, kézi oltó készülékek helyi ismerete, szakszerű kezelése a létesítmény területén,
- Menekülési terv előkészítése vészhelyzetre: jelen levő munkavállalók, vendégek, külsős dolgozók, ügyfelek pánikmentes gyors távozásának megszervezése, irányítása.
- Az intézkedésre jogosult személyek, vezetők, értesítése és a területre berendelése.
- A Remix területére érkező készenléti egység vezetőjének a tűzriadó terv és tűzvédelmi tervek átadása.
- A zárt helyiségek kulcsainak előkészítése, a helyiségek kinyitása.
- A tűzoltó készenléti egységek helyszínre érkezése után helyismeret, adatközlés és egyéb tűzvédelmi vonatkozásban történő tájékoztatás adás a gyors tűzoltás segítésére. A tűzoltó egység parancsnokának intézkedéseire a kiadott utasításokat mindenkinek végre kell hajtania.

Tűzjelzés utáni feladatok:

- A Remix területén tartózkodó munkavállaló személyek, és a vendégek értesítése, riasztása, a Tűzriadó Tervben leírtak szerint.
- A zárt helyiségek kulcsainak előkészítése, a helyiségek kinyitása.
- A tűzoltó készenléti egységek helyszínre érkezése után helyismeret, adatközlés és egyéb tűzvédelmi vonatkozásban történő tájékoztatás adás a gyors tűzoltás segítésére. A tűzoltó egység parancsnokának intézkedéseire a kiadott utasításokat mindenkinek végre kell hajtania.

Közérdekű telefonszámok:

Tűzoltóság:	**105**
Segélyhívó:	**112**
VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóság	**06 1 459-23-08**
Mentők:	**104**
Rendőrség:	**107**
Tűzszerészek:	**06 1 233-21-90**
Gázművek:	**06 1 477-1111**
Elektromos Művek:	**06 1 478-2121**
Vízművek:	**06 80-200-333**
Csatornázási művek:	**06 1 455-4200**

Általános intézkedések:

A tűzjelzést, riasztást követően gondoskodnak az érintett tűzszakasz területén tartózkodó személyek biztonságos helyre, az Eiffel-térre történő irányításáról.
Intézkednek, hogy a helyszínen tartózkodó munkatársak:

- az éghető tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tartalmazó edényeket

lemez szekrényekbe zárják el, illetve helyiségen kívüli területre vigyék.
- a helyiségek és helyiségekben levő berendezések, készülékek áramtalanításáról gondoskodjanak.
- a tűz- vagy káresemény kialakulásánál, annak jelzési helyére sietnek, a jelenlévő munkatársakat is bevonják a tűzoltásba, a fali tűzcsapok és/vagy a kézi tűzoltó készülékek használatával megkezdjék a tűzoltást.
- a tűzoltóság megérkezése után a tűzoltást vezető egység parancsnokának utasításait végrehajtsák, a mentési feladatokban részt vegyenek.

Személyi sérülés esetén történő intézkedések:

- A mentők értesítése, kirendelése
- A sérült személyek biztonságos helyre szállítása az orvosi ellátásig
- Elsősegély nyújtást a helyi adottságoknak megfelelően azonnal végre kell hajtani.

Az áramtalanítás feladatai tűz esetében

- A Remix területén tűz-, vagy káresemény következtében az áramtalanítást azonnal végre kell hajtani az érintett és a szomszédos tűzszakaszokban.
- A tűz által veszélyeztetett helyiségekben azonnal végre kell hajtani az áramtalanítást, a tűz oltását áramtalanításig megkezdeni tilos! Az áramtalanító főkapcsoló a ruhatárban, a falra szerelve található, felirattal ellátva.

A tűzoltóság fogadása és irányítása:

- A létesítményvezető vagy a helyszínen tartózkodó helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a kiérkező tűzoltó egység parancsnoka a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást megkapja. Az épületben tartózkodók gyülekezési helye az Eiffel-téren.
- Ellenőrizni kell a létszámot, a hiányzók hollétét tisztázni kell, a tűzoltó egység parancsnokát kell tájékoztatni arról, hogy a veszélyeztetett területen (helyiségben) sérült személy maradt.

<u>Tűz- és káresemény felszámolásának irányító vezetői:</u>

- Az épület (Eiffel irodaház) létesítményvezetője.
- Az épület üzemeltetője által megbízott személy
- Biztonsági szolgálat tagjai

Tűz esetén tanúsítandó magatartás

Tűz esetén a tűzjelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - amennyiben életveszéllyel nem jár - minden dolgozó, vendég köteles részt venni.

1. A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a tűzoltóságot.

2. A Remix helyszínen tartózkodó munkavállalójának, biztonsági személyének fel kell szólítani a tűzzel érintett helyiségben, tűzszakasz területén tartózkodókat, hogy hagyják el a területet, ha még nem történt meg, a tűzoltóságot is értesítenie kell.

3. Az érintett terület kiürítése, elhagyása higgadtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül történjen. Életveszély esetén elsősorban a veszélyeztetett személyek mentése, biztonságba helyezése a legfontosabb.

4. A helyiségekbe történő bejutás biztosítani kell.

5. A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése, a tűz fészkének megkeresése.

6. A tűzoltás megszakítás nélküli folytatása a tűz teljes eloltásáig ill. - amíg életveszély nélkül lehetséges - a Tűzoltóság beavatkozásáig.

7. Elektromos tűz esetén első teendő a feszültségmentesítés.

8. Tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat.

9. A tűzoltóság megérkezése után a tűz színhelyén az oltással, vagy a tűz esetleges tovaterjedésének megakadályozásával kapcsolatos segítés.

   Tájékoztatni kell a tűzoltókat arról, hogy:
   - ki és mi van veszélyben,
   - mi és hol ég,
   - van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben,
   - hol található a tűzcsap,
   - hol lehet áramtalanítani,
   - hogyan lehet a helyiségbe bejutni.

10. Tűz esetén csak azok maradjanak az érintett területen, akik a tűz oltásával vagy a személyek kimentésével foglalkoznak, a többi dolgozó vonuljon biztonságos helyre.

11. A tűzoltók megérkezése után az egység parancsnoka által adott utasításokat maradéktalanul végre kell hajtani.

Tűzeset utáni feladatok

A tűzoltásban résztvevők a tűz eloltása után, az igénybevett tűzoltóeszközöket, készülékeket stb. szereljék vissza és az elhasználtakat egy helyre gyűjtsék össze, az elhasznált készülékek, felszerelések cseréjét meg kell tenni.
A tűzeset utáni hatósági vizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg kell adni és az általuk kért adatokat rendelkezésükre kell bocsátani. A vizsgálatban a létesítményvezetőjének, vagy helyettesének kell részt vennie.
A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzvizsgáló engedélye után lehet megkezdeni. A tűz és tűzoltás körülményeit a tűzvédelmi megbízottnak jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A Remix területén tűzoltás céljára a következő felszerelések találhatók:

- Kézi tűzoltó készülékek
- Fali tűzcsapok

Főbb veszélyforrások

<u>Tisztító szerek</u>

Főbb veszélyforrás: kiömlő, meggyulladó folyadék

Védekezési szabály:

- Használati technológia betartása
- Az éghető folyadékot fűtőtesttől, hőforrástól legalább 1,0 m távolságban lehet elhelyezni
- A Remix területén TILOS a dohányzás és a nyíltláng használata.
- Tűz esetén a helyszínen lévő porral oltó tűzoltó készülékekkel kell beavatkozni.

<u>Tűz villamos berendezésekben</u>

- Villamos berendezésekben keletkezett tüzek oltása előtt az oltandó részt le kell választani. A villamos berendezések tüzeinek az oltására csak az arra rendszeresített eszközöket és módokat szabad alkalmazni.
- Az elektromosság által okozott, vagy elektromos berendezésen észlelt tűz esetén a helyszínen tartózkodóknak a feszültségmentesítést azonnal el kell végezniük.

- Olyan feszültség alatti munkák esetén (eseti munkavégzés a Remix területén), amelynél számítani lehet arra, hogy az esetleg keletkező zárlati ív hőhatása a munkavégző testi épségét vagy ruháját is veszélyezteti, ott biztosítani kell - lehetőségekhez képest - a dolgozó gyors elugrási és menekülési lehetőségét.
- Teendők ruhaégés esetén:

Ha az áramütött ruhája ég, az oltást a kiszabadítása után lehetőleg betakarással (pl. száraz pokróccal vagy saját ruhánkkal) végezzük.
Az oltást gyorsan el kell végezni, mert az égés által okozott sérülések olykor veszélyesebbek lehetnek az áramütésnél. Előfordul, hogy az áramütött önerejéből ki tud szabadulni az áramkörből, vagy kiszabadulása után nem vesztette el eszméletét, de ruhája mégis tüzet fog és így menekülni kezd. Ebben az esetben

feltétlenül, akár elgáncsolással is, meg kell állítani őt a futásban, mert a ruhája csak ezután oltható el.

Kábelek

A kábelek burkolatát és szigetelő anyagát tűzveszélyesnek kell tekinteni. Kábeltüzet villamos zárlat, vagy külső ok idézhet elő.

Főbb veszélyforrás: kábel tűz

Védekezési szabályok:

Kábeltüzek általában:
A kábeltűz oltását kézi porral oltó tűzoltó készülékkel meg kell kezdeni. A kábel feszültségmentesítését el kell végezni.

Elektromos vezetéket vízzel oltani TILOS!

Iroda

Az irodában tárolt papír anyagok gyújtóforrás esetén kigyulladhatnak.

Főbb veszélyforrás: papírtűz – gyors felfutású, gyújtóforrás a berendezési tárgyak meggyulladásához.

Védekezési szabályok:

A helyiséget áramtalanítani kell, utána oltható a tűz vízzel vagy porral oltóval.

Beavatkozási lehetőségek tűz esetén:
Porraloltó
Fali tűzcsap

Kiürítés számítás

Üzemeltető: **Remix Catering Kft.**
Helyszín: **1062 Budapest Teréz krt. 55. szám alatt Eiffel tér -1 szint a Remix Catering Kft. teljes bérleménye.**

A hatályos 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban OTSZ) alapján az egység kiüríthetősége geometriai módszerrel igazolható. Mivel nincsen kiépített hő-és füstelvezető rendszer, továbbá a földszinti nagy befogadóképességű helyiségek közvetlenül a szabadba hagyhatóak el, ezért a kiüríthetőséget első szakaszban, azaz menekülési útvonal nélkül szükséges igazolni.

Teljesített követelmények:

- A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek a kiürítés irányába nyílnak. Az ajtók egy mozdulattal nyithatók.
- Az 1. terem és kiszolgáló helyiségei, valamint a 2. terem és kiszolgáló helyiségei külön tűzszakaszt képeznek.
- A kiürítési útvonalakban lévő szűkületeket a számítás során figyelembe vettük.
- Az épület belsejébe vezető hátsó közlekedő a kiürítés során nem vehető figyelembe.
- A kiürítés közvetlenül a szabadba történik (Eiffel térre) a kiürítés első szakaszában.
- A bérleményi területen biztonsági világítás és a vonatkozó nemzetközi szabványban (MSZ ISO 16069) meghatározott menekülési útirány jelzőrendszer került létesítésre.
- Nyitott állapotban önműködően rögzíthetők az ajtók. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetekben a vésznyitók, pánikzárak meg felelnek a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtanak.
- A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek küszöb nélkül kerültek kialakításra.

A) 1. terem kiürítése

A helyiségből a biztonságos szabadtérbe vezető ajtók szabad nyílásmérete:
2,28 m; 1,98 m; 1,45 m; 2,28 m és 2,20 összesen: 10,19 m.

KK kockázati osztály esetén, a biztonságos tér elérési útvonala **max. 45 m** menekülési útvonal nélkül. Leghosszabb útvonal a technikai helyiség és a térre vezető kijárat között van.
A technikai helyiségből a biztonságos térig (szabadba vezető ajtóig): 30,26 m **< 45 m MEGFELEL!**

A tervezett létszám:
Az ellenőrizendő létszám az 1. terem és csatlakozó helyiségek területén személyzettel és vendégekkel együtt **637 fő.**
A vendégtér 347,74 m^2, a létszámsűrűség: 637/347,74= 1,83 fő/m^2, ami a hatályos OTSZ 7. melléklet 2. táblázat 11. sorában meghatározott számnál (4 fő/ m^2) kisebb.

637 fő esetén a szabadba vezető ajtók összegzett legkisebb szabad belmérete minden megkezdett 50 főre 0,6 m, azaz 637 fő esetén 13x0,6 m= 7,8 m. A rendelkezésre álló biztonságos térbe vezető kijáratszélesség: 10,19 m. Egyetlen ajtó szabad belmérete sem kisebb 0,9 méternél.

10,19 fm > 7,80 m **MEGFELEL!**

Ezek alapján a 637 fő biztonságos térbe juttatása a geometriai módszer alapján igazolható.

B) 2. terem kiürítése

A helyiségből a biztonságos szabadtérbe vezető ajtók szabad nyílásmérete: 1,45 m+1,55 m+2,17 m+2,35 m= 7,52 m.

KK kockázati osztály esetén, a biztonságos tér elérési útvonala **max. 45 m** menekülési útvonal nélkül. Leghosszabb útvonal a női mosdó helyiség és az utcai kijárat között van. A mosdótól a biztonságos térig (szabadba vezető ajtóig): 32,14 m **< 45 m MEGFELEL!**

A tervezett létszám:
Az ellenőrizendő létszám a 2. terem és csatlakozó helyiségek területén személyzettel és vendégekkel együtt **496 fő.**
A vendégtér 254,91 m^2, a létszámsűrűség: 496/254,91 = 1,95 fő/m^2, ami a hatályos OTSZ 7. melléklet 2. táblázat 11. sorában meghatározott számnál (4 fő/ m^2) kisebb.

496 fő esetén a szabadba vezető ajtók összegzett legkisebb szabad belmérete minden megkezdett 50 főre 0,6 m, azaz 496 fő esetén 10x0,6 m= 6,0 m. A rendelkezésre álló biztonságos térbe vezető kijáratszélesség: 7,52 m. Egyetlen ajtó szabad belmérete sem kisebb 0,9 méternél.

7,52 fm > 6,0 m **MEGFELEL!**

Ezek alapján a 496 fő biztonságos térbe juttatása a geometriai módszer alapján igazolható.

A fentiek alapján a rendeltetési egységben egyszerre (vendégek és személyzet együtt!) a működési engedélyben jóváhagyott 1133 fő tartózkodhat, az alábbi megosztásban:

1. **terem: 637 fő**
2. **terem: 496 fő**

Fontos megjegyzések, amelyek az üzemeltetés elengedhetetlen feltételét képzik:

- A biztonsági személyzetnek biztosítani kell, hogy az 1. terem és kiszolgáló helyiségei, valamint a 2. terem és kiszolgáló helyiségei között a létszám ne keveredjen. Tehát a 496 fő és a 637 fő létszámkorlátozást minden esetben fent kell tartani a két terület között. (A két adat nem kezelhető együtt.)

- Minden munkavállaló és a területen dolgozó személy számára a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat oktatni kell. Az oktatást oktatási naplóval kell igazolni.

- Minden alkalommal a klub nyitását megelőzően ellenőrizni kell az alábbiakat:
  - az ajtók szabad nyithatóságát (egy mozdulattal),
  - az önműködő kitámasztók lehajtott üzemkész állapotát,
  - az ajtók nyitását 90fok-nál ellentartó gumitámaszokat.

  Ha a fenti követelmények nem teljesülnek, vagy nem működnek, műszaki állapotuk nem megfelelő, akkor a klub a hiányosságok megszüntetéséig nem üzemelhet.

- A területileg illetékes tűzvédelmi kirendeltséggel a fenti számítást egyeztetni kell, annak eredménye a fenti megállapításokat befolyásolhatja.

Üzemeltetői nyilatkozat

A kiürítés számítást és a működés feltételeit tudomásul vettem, így a klub üzemeltetése során a beengedhető maximális létszámot nem lépem túl. Ezt az üzemelés során a beléptetés koordinálásával biztosítom, olyan módon, hogy a Remix Retro Club területére belépő vendégeket a jegyváltáskor számlálással nyilvántartom (klikkeléssel), és szintén számlálással (klikkeléssel) ellenőrzöm az 1. terembe (tűzgátló ajtón) átmenő vendégeket. A leírt ellenőrzés alapján biztosítom, hogy az 1. terembe belépő vendégek száma ne lépje túl a 637 főt, és a jegyváltáskor megszámlált belépő vendégek számából az 1. terembe átlépő vendégek számának kivonásával kontrollálom, hogy a 2. terem területén tartózkodó vendégek száma ne haladja meg a 496 főt. A létszámellenőrzés helyességét, a létszám megfelelőségét és a számláló személyek közötti kommunikációt külön személyzettel biztosítom.
A befogadóképesség megtartásáért felelős személyek:

Berki János – biztonsági vezető
Guti Zoltán – személy-és vagyonőr

Üzemeltető:

Újhelyi Márió
Remix Catering Kft.
ügyvezető igazgató

Záró rendelkezések

1. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
2. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni a "Tűzvédelmi irattartóban", más iratoktól elkülönítve az ügyvezetői irodában, és egy példányban át kell adni az épület üzemeltetője részére.
3. A Remix területén is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldi vendégek miatt angol és német nyelven is kötelező elhelyezni!

Mellékletek

- Jegyzőkönyv minta kiürítési gyakorlatról
- Tűzvédelmi alaprajzok

JEGYZŐKÖNYV *TŰZRIADÓ GYAKORLATRÓL*

Készült: 20.....év.....hó.....nap,
1062 Budapest, Teréz körút 55-57 B-C. ép. -1. szint hivatalos helyiségében.
Szervezeti egység neve: ***Remix Retro Club***

Jelen vannak:
a létesítmény részéről: .....
.....
.....
.....

Tárgy:
Tűzriadó Tervben foglaltak 20..... éves gyakoroltatása, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. §-a alapján.

Az épület vezetői meggyőződtek a tűzriadó terv állandó hozzáférhetőségéről, (ügyvezetői iroda) ezt követően a tűzriadó tervben foglaltakat pontosították.
Ezen belül megvizsgálták:

- a tűzjelzési feltételeket,
- az épületben tartózkodók riasztását,
- az irányításban résztvevő személyek számát,
- a gyakorlat végrehajtásában segítő személyeket (pl. biztonsági szolgálat),
- a belső riasztás működőképességét,
- az épület elhagyásának feltételeit, kiürítési útvonalak akadálymentességét,
- menekülési útvonalakon (folyosón, lépcsőn) a lehetséges nyílászárók (ajtók) megközelíthetőségét, nyithatóságát
- a közművek elzárhatóságának állapotát,
- a veszélyforrásokat,
- az épületben tartózkodók feladatait,
- a kijelölt gyülekezőhely megfelelőségét,
- a tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok meglétét, műszaki állapotát.

Feladat végrehajtása:
Riasztáskor a tűzriadó tervben meghatározott folyosón és lépcsőn keresztül elhagyják az épületet a bent tartózkodók. ***Értékelés:***
Irányítók tevékenysége: ***Megfelelő /Nem megfelelő***

Az épületet a bent tartózkodó személyek elhagyták (kiürítési idő)
20.....év.....hó .....nap.....óra.....perctől,
20.....év.....hó .....nap.....óra.....percig.

Javaslat:
.....
.....
.....
.....

.....
aláírás